



SIVOM de Honfleur et sa Région

Certificat de contrôle du raccordement des immeubles au réseau public d'assainissement

Référence client :

0180053078

Nom du contrôleur:

PAWLOWSKI Anthony

Date du contrôle:

30/07/2020

Présent

Branchement

Contre-visite

Adresse : RUE GUSTAVE BINET

Code postal: 14600

Commune: LA RIVIERE ST SAUVEUR

Type de rejet : domestique spécifique

Client

Tél:

Nom:

Prénom:

ANDRIANTSARAFARA

HARISOA

Adresse: CHEZ MAITRE GOMBART 12 RUE ASTRID BRICARD

Code postal: 14100

Commune: LISIEUX

Qualité du client : Locataire Propriétaire

Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire)

Tél:

Nom:

Prénom:

ANDRIANTSARAFARA

HARISOA

Nombre de personne dans le foyer : Inoccupé

- Demande Client Demande Collectivité Demande notaire
 Demande agence Demande autre

La vérification de la conformité, c'est-à-dire du bon écoulement de la totalité des eaux usées et/ou pluviales dans leur réseau respectif, est effectué sur la base des informations données par le Client et notamment concernant le lieu et le nombre des installations à contrôler.

Aussi, Madame, Monsieur, GONBERT certifie sur l'honneur que les installations correspondent bien à celles quantifiées aux points 1 et 2 ci après et sont bien, par ailleurs, à usage domestique.

Le client certifie également que l'installation :

- dispose d'un assainissement individuel
 ne dispose pas d'assainissement individuel (se reporter au tableau 3)

Signature du client

Attention: Dans le cas où le contrôle est effectué en l'absence de l'occupant, le présent document, pour valoir ce que de droit, devra être retourné signé du Client à SAUR.

1. CONTRÔLE DU RACCORDEMENT (Partie Publique)

TEST : à l'eau à la fluorescéine à la fumée autre

Boîte de branchement	Existante	Accessible	Sous domaine		Propriété raccordée	Jonction avec le réseau		Satisfaisant (O/N)
			Public	Privé		Dans regard	Culotte ou regard borgne	
Eaux usées	Non		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Oui	<input type="text"/>	Oui	NON
Eaux pluviales	Non		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Oui	<input type="text"/>	Oui	NON

Utilisation d'eau pluviale pour les installations : Oui Non Absence d'informations

A usage domestique : Oui Non

Pour quel usage ?

Destination du trop plein :

Si installation en contrebas du réseau : pas d'ouvrage

poste de refoulement clapet anti-retour tampon(s) verrouillé(s)

Présence de ventilation sur eaux usées (évent sur point haut) : Oui Non

Existence d'installations spécifiques (précisez bac à graisse, déboureur, séparateur hydrocarbures, rejet piscine)	Satisfaisant (O/N)
Observations : <input type="text"/>	
Rejet non domestique, nécessité d'établir une autorisation de rejet : <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	

2. CONTRÔLE DU RACCORDEMENT DES EAUX USEES ET PLUVIALES (Partie Privée)

TEST : à l'eau à la fluorescéine à la fumée autre

Installations privées Eaux Usées	Quantité	Boîte de branchement			Commentaire	Satisfaisant (O/N)
		Unitaire	Eaux usées	Eaux pluviales		
WC	1	<input type="text"/>	Oui	<input type="text"/>	RDC	Oui
Salle de bains	1	<input type="text"/>	Oui	<input type="text"/>	1er étage	Oui
Cuisine	1	<input type="text"/>	Oui	<input type="text"/>	RDC	Oui
Lavabo	1	<input type="text"/>	Oui	<input type="text"/>	RDC	Oui

TEST : à l'eau à la fluorescéine à la fumée autre

Installations privées Eaux Pluviales	Quantité	Boîte de branchement			Commentaire	Satisfaisant (O/N)
		Unitaire	Eaux usées	Eaux pluviales		
Gouttières avant gauche	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Oui	<input type="text"/>	NON
Gouttières arrière gauche	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Oui	<input type="text"/>	NON

3. CONTRÔLE DECONNEXION DE L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

L'habitation était-elle en assainissement autonome avant raccordement : Oui Non Inconnu

Déconnexion des Installations individuelles (si l'habitation était en assainissement autonome avant raccordement au réseau public)

Type	Déconnecté	Vidangé	Remblayé	Désinfectée (pour réutilisation en stockage eaux pluviales)	Satisfaisant (O/N)
------	------------	---------	----------	---	--------------------

Observations :

RECAPITULATIF


Aucune anomalie n'a été constatée.

Des anomalies ont été constatées, par conséquent, il convient de :

- Pose d'une boîte de raccordement EU Oui Non
- Création d'un branchement EU Oui Non
- Création d'une boîte de raccordement EP Oui Non
- Création d'un branchement court EP Oui Non
- Création d'un branchement long EP Oui Non
- Autres :

Le client

(Nom, prénom, signature)



Saur

(Nom, Prénom, signature)



Constat de Conformité

Raccordement conforme

Observations :

Présence de regard devant la maison sous une voiture.

Raccordement non conforme

- EP dans EU
- EU dans EP
- Autre

Observations :

Raccordement non contrôlable

Observations :

Nota : Le bon fonctionnement du branchement n'est, quels que soient les résultats du contrôle, pas garanti en cas d'utilisation anormale des installations (en particulier introduction d'objets ou de substances risquant de provoquer une obturation totale ou partielle) ou de vice caché. Le contrôle ne porte pas, par ailleurs, sur la conformité des installations privées (étanchéité, siphon, contre pente..) La validité du contrôle est limitée à trois ans.

Légende

EV	Eaux vannes	EM	Eaux ménagères	EP	Eaux pluviales	EU	Eaux usées		
	Bac à graisses		Filtre décolloïdeur séparé		Fosse septique		Fosse étanche		Fosse toutes eaux
	Fosse toutes eaux filtre décolloïdeur intégré		Puits		Pente				
	Bâti		Puisard		Arbre		Cours d'eau		Fossé
	Liaison de traitement		Liaison pluviale		Liaison unitaire				
	Avaloir + Regard		Tampon sur chaussée		Event		Grille		Pied de gouttière
	Avaloir Simple		Débourbeur		Boite de branchement		Deshuileur séparateur d'HC		Relevage
	Bonde siphonide EP		Grille EP		Gouttière EP		Regard non visitable EP		Regard visitable EP
	Gouttière en surface EP		Tampon sur chaussée EP		Ecoulement EP		Grille EP Aquadrain		Stockage eau de pluie
	Bonde siphonide EU		Grille EU		Ecoulement EU		Regard non visitable EU		Regard visitable EU
	Siphon		Tampon sur chaussée EU						

