



Votre interlocuteur :
Service Assainissement

Pour nous écrire :
- ZI Sortie n°15
Rue des Frères Chappe - BP 25
14540 GRENTHEVILLE
Tél. 02 31 52 53 55
Tlc. 02 31 84 76 19

Mtre GOMBART DOROTHEE
12 RUE ARISTIDE BRIAND
14100 LISIEUX

DEVIS FACTURE

N/Réf. 0180039482

Lieu des travaux : 22 RUE DE L ANCIENNE GARE
14370 MERY CORBON

Le 12 Mai 2021

Exploitation : VTE CESSION IMMO NORMANDIE

Référence devis : D018210007833

Référence Contrat : 150150/02


DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
CONTROLE DE CONFORMITE AU RESEAU ASSAINISSEMENT COLLECTIF D UNE HABITATION AVEC REMISE DE RAPPORT. Ce devis est valable pour un contrôle d'une habitation d'une durée d'une heure. Au-delà d'une heure, chaque heure commencée sera facturée au prix de 100,00€ Ce devis n'est pas valable dans le cadre d'immeuble de plusieurs appartements, bâtiments industriels, etc... Dans ce cas merci de nous contacter.	1	165,50	165,50
TOTAL HORS TAXE			165,50
TVA : 20,00%			33,10
MONTANT TTC			198,60
Référence à rappeler avec votre règlement : D018210007833			TTC 198,60 EUR

Délai d'option : 30 Jours
Délai d'exécution : 30 Jours

Date : 12.05/21
Bon pour accord

Signature :

bon pour accord





Certificat de contrôle du raccordement des immeubles au réseau public d'assainissement

Référence client :

0180039482

Nom du contrôleur:

JRICHARD

Date du contrôle:

25/05/2021

Présent

Branchement

Contre-visite

Adresse : 22 Rue de l'Ancienne Gare

Code postal: 14370

Commune: MERY CORBON

Type de rejet : domestique spécifique

Client

Tél:

Nom:

Prénom:

MAITRE GOMBART

Dorothée

Adresse: 12 Rue Aristide Briand

Code postal: 14100

Commune: LISIEUX

Qualité du client : Locataire Propriétaire

Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire)

Tél:

Nom:

Prénom:

Nombre de personne dans le foyer : [Sélectionner...](#)

- Demande Client Demande Collectivité Demande notaire
 Demande agence Demande autre

La vérification de la conformité, c'est-à-dire du bon écoulement de la totalité des eaux usées et/ou pluviales dans leur réseau respectif, est effectué sur la base des informations données par le Client et notamment concernant le lieu et le nombre des installations à contrôler.

Aussi, Madame, Monsieur, MAITRE GOMBART certifie sur l'honneur que les installations correspondent bien à celles quantifiées aux points 1 et 2 ci après et sont bien, par ailleurs, à usage domestique.

Le client certifie également que l'installation :

- dispose d'un assainissement individuel
 ne dispose pas d'assainissement individuel (se reporter au tableau 3)

Signature du client

Attention: Dans le cas où le contrôle est effectué en l'absence de l'occupant, le présent document, pour valoir ce que de droit, devra être retourné signé du Client à SAUR.

1. CONTRÔLE DU RACCORDEMENT (Partie Publique)

TEST: à l'eau à la fluorescéine à la fumée autre

Boîte de branchement	Existante	Accessible	Sous domaine		Propriété raccordée	Jonction avec le réseau		Satisfaisant (O/N)
			Public	Privé		Dans regard	Culotte ou regard borgne	
Eaux usées	Oui	Oui		OUI	OUI			Oui

Utilisation d'eau pluviale pour les installations : Oui Non Absence d'informations

A usage domestique : Oui Non

Pour quel usage ?

Destination du trop plein :

Si installation en contrebas du réseau : pas d'ouvrage

poste de refoulement clapet anti-retour tampon(s) verrouillé(s)

Présence de ventilation sur eaux usées (évent sur point haut) : Oui Non

Existence d'installations spécifiques (précisez bac à graisse, déboureur, séparateur hydrocarbures, rejet piscine)	Satisfaisant (O/N)
Observations : <input type="text"/>	
Rejet non domestique, nécessité d'établir une autorisation de rejet : <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	

2. CONTRÔLE DU RACCORDEMENT DES EAUX USEES ET PLUVIALES (Partie Privée)

TEST : à l'eau à la fluorescéine à la fumée autre

Installations privées Eaux Usées	Quantité	Boîte de branchement			Commentaire	Satisfaisant (O/N)
		Unitaire	Eaux usées	Eaux pluviales		
WC	1				RDC INCONTROLABLE BRANCHEMENT COLMATE	NON
Salle de bains	1				RDC INCONTROLABLE BRANCHEMENT COLMATE	NON
Cuisine	1				RDC INCONTROLABLE BRANCHEMENT COLMATE	NON
WC N°2	1				ETAGE INCONTROLABLE BRANCHEMENT COLMATE	NON
Salle de bains N°2	1				ETAGE INCONTROLABLE BRANCHEMENT COLMATE	NON
Lave-linge	1				GARAGE INCONTROLABLE BRANCHEMENT COLMATE	NON
Evier	1				GARAGE INCONTROLABLE BRANCHEMENT COLMATE	NON

TEST : à l'eau à la fluorescéine à la fumée autre

Installations privées Eaux Pluviales	Quantité	Boîte de branchement			Commentaire	Satisfaisant (O/N)
		Unitaire	Eaux usées	Eaux pluviales		
Gouttières avant droit	1				incontrôlable	NON
Gouttières avant gauche	1				incontrôlable	NON
Gouttières arrière droit	1				incontrôlable	NON
Gouttières arrière gauche	1				incontrôlable	NON

3. CONTRÔLE DECONNEXION DE L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

L'habitation était-elle en assainissement autonome avant raccordement : Oui Non Inconnu

Déconnexion des Installations individuelles (si l'habitation était en assainissement autonome avant raccordement au réseau public)

Type	Déconnecté	Vidangé	Remblayé	Désinfectée (pour réutilisation en stockage eaux pluviales)	Satisfaisant (O/N)
------	------------	---------	----------	---	--------------------

Observations :

RECAPITULATIF

Aucune anomalie n'a été constatée.


Des anomalies ont été constatées, par conséquent, il convient de :

- Pose d'une boîte de raccordement EU Oui Non
- Création d'un branchement EU Oui Non
- Création d'une boîte de raccordement EP Oui Non
- Création d'un branchement court EP Oui Non
- Création d'un branchement long EP Oui Non
- Autres :

Déboucher le branchement EU pour permettre le contrôle.

Le client

(Nom, prénom, signature)



Saur

(Nom, Prénom, signature)



Constat de Conformité

Raccordement conforme

Observations :

Raccordement non conforme

- EP dans EU
- EU dans EP
- Autre

Observations :

Raccordement non contrôlable

Observations :

Présence de Maitre GOMBART.

Nota : Le bon fonctionnement du branchement n'est, quels que soient les résultats du contrôle, pas garanti en cas d'utilisation anormale des installations (en particulier introduction d'objets ou de substances risquant de provoquer une obturation totale ou partielle) ou de vice caché. Le contrôle ne porte pas, par ailleurs, sur la conformité des installations privées (étanchéité, siphon, contre pente..) La validité du contrôle est limitée à un an.

Légende

EV	Eaux vannes	EM	Eaux ménagères	EP	Eaux pluviales	EU	Eaux usées		
	Bac à graisses		Filtre décolloïdeur séparé		Fosse septique		Fosse étanche		Fosse toutes eaux
	Fosse toutes eaux filtre décolloïdeur intégré		Puits		Pente				
	Bâti		Puisard		Arbre		Cours d'eau		Fossé
	Liaison de traitement		Liaison pluviale		Liaison unitaire				
	Avaloir + Regard		Tampon sur chaussée		Event		Grille		Pied de gouttière
	Avaloir Simple		Débourbeur		Boite de branchement		Deshuileur séparateur d'HC		Relevage
	Bonde siphonide EP		Grille EP		Gouttière EP		Regard non visible EP		Regard visible EP
	Gouttière en surface EP		Tampon sur chaussée EP		Ecoulement EP		Grille EP Aquadrain		Stockage eau de pluie
	Bonde siphonide EU		Grille EU		Ecoulement EU		Regard non visible EU		Regard visible EU
	Siphon		Tampon sur chaussée EU						

